

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: सीएफओ/अ0सु0-1/2017

अधिकारी

जनपद-अल्मोड़ा।
दिनांक: दिसम्बर 16 2017

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
महर्षि विद्या मन्दिर अल्मोड़ा
पपरशैली, नियर फॉरेस्ट आफिस एन0टी0डी0,
अल्मोड़ा।


विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


आपके प्रार्थना पत्र ए0यू0आई0डी0 नम्बर- 17070180 दिनांक 11.12.2017 के अनुसार महर्षि विद्या मन्दिर अल्मोड़ा पपरशैली, नियर फॉरेस्ट आफिस एन0टी0डी0, अल्मोड़ा की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की निरीक्षण आख्या: एफ0एस0/अ0सु0-1/2017 दिनांक: दिसम्बर 14, 2017 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे तथा इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः महर्षि विद्या मन्दिर अल्मोड़ा पपरशैली, नियर फॉरेस्ट आफिस एन0टी0डी0, अल्मोड़ा के अग्निशमन सुरक्षा संबन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आधार पर निर्गत किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
2. स्कूल के सभी स्टॉफ को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहियें।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जायें।


Principal
Maharishi Vidya Mandir
Sr. Sec. School
Almora (U.K.)


(वंश बहादुर यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा